

**CERTIFICADO DE EXAMEN CE DE TIPO***EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE***A21/000009**

2006-07-05

Pág. 1/3

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) certifica, de conformidad con el Módulo B de la Directiva 97/23/CE (Anexo III), que el Equipo a Presión que se define más abajo, fabricado por:

*The Spanish Association for Standardisation and Certification (AENOR) certifies, according to Module B of the Directive 97/23/EC (Annex III), that the Pressure Equipment described below, manufactured by:*

Fabricante:

*Manufacturer:***EXTINCIÓN CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD, S.L.**

Dirección del Fabricante :

*Manufacturer's address:***PI EL MAYAYO, CM DE LOS ALMENDROS S/N 30120 EL PALMAR (Murcia - ESPAÑA)****Equipo: EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESIÓN PERMANENTE****Equipment: PORTABLE FIRE EXTINGUISHER, PERMANENT PRESSURE**

Características técnicas y Lista de las Partes Significativas de la Documentación Técnica: Ver anexo

*List of the Relevant Parts of the Technical Documentation: See annex*

Satisface los Requisitos Esenciales de Seguridad que le son de aplicación y recogidos en el Anexo I de la Directiva 97/23/CE del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre Equipos a Presión.

*Complies with the applicable essential safety requirements included in Annex I of the 97/23/EC Council Directive on the approximation of the laws of the Member States relating to Pressure Equipment.*

El presente certificado ha sido extendido por AENOR como Organismo Notificado a la Comisión Europea y a los demás Estados Miembros (número 0099) para la Directiva 97/23/CE de Equipos a Presión, de acuerdo con las disposiciones del Anexo IV de la Directiva.

*This certificate has been performed by AENOR as a Notified Body to the European Commission and to the Member States (number 0099) for the Directive 97/23/EC for Pressure Equipment, according to the provisions of Annex IV.*

El presente certificado es válido salvo suspensión o retirada notificada en tiempo por AENOR.

*This certificate is valid unless it is cancelled or withdrawn upon AENOR's written notification.*

Fecha de concesión: 2002-05-23


Fecha de modificación: 2006-07-05

Fecha de caducidad: 2012-05-23

First issued on:

Modified on:

Expires on:



El Director General de AENOR  
*General Manager of AENOR*

**CERTIFICADO DE EXAMEN CE DE TIPO**  
*EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE*

**A21/000009**

2006-07-05  
Pág. 2/3

**ANEXO**  
*ANNEX*

Marca Comercial/ <i>Trade mark:</i>	Modelo/ <i>Model:</i>	Grupo de fluido/ <i>Fluid group:</i>	PS (bar):	TS (°C):	V (l):	DN (mm):	Categoría/ <i>Category:</i>
EXTINCISE	DPG-6/EPG-6	2	17	-20/60	6,72	150	III
EXTINCISE	PG-1	2	17	-20/60	1,32	80	III
EXTINCISE	PG-2	2	17	-20/60	2,55	110	III
EXTINCISE	PG-3	2	17	-20/60	3,45	110	III
EXTINCISE	PG-9/EPG-9/AG-9	2	17	-20/60	11,6	180	III