
EVALUACIÓN TÉCNICA DE IDONEIDAD

Nº EVALUACIÓN TÉCNICA: ETI1907

ORGANISMO HABILITADO DE ACUERDO CON EL R.D. 513/2017:

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL CENTRO TECNOLÓGICO DEL METAL DE LA REGIÓN DE MURCIA

Dirección: *Polígono Industrial Oeste. Avda del Descubrimiento, Parc. 15 30169 San Ginés, Murcia*

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

- **Solicitante:** EXTINCIÓN CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD, S.L.
- **Fabricante:** EXTINCIÓN CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD, S.L.
- **Dirección fabricación:** Camino de los Almendros, s/n Nave 3 P.I. El Mayayo 30120 El Palmar. Murcia
- **Marca y Modelo:** EXTINCISE / SEMAC (sistema de extinción manual y automático de cocinas)

- **Agente extintor (tipo, nombre comercial y fabricante):** SOLUCIÓN PARA EXTINCIÓN DE FUEGOS DE CLASE F
- **Carga nominal:** 12 litros de agente extintor comercial
- **Uso previsto:** Extinción automática y manual de cocinas comerciales.

Antonio Ayuso Ros
Director Técnico
Technical Manager

La validez de la presente evaluación técnica de idoneidad es de 5 años, tras la firma digital, condicionada al seguimiento anual del control de producción en fábrica. Puede consultar la vigencia en www.ctmetal.es

8.- CONCLUSIONES. EVALUACIÓN IDONEIDAD.

De acuerdo con los ensayos realizados, y con la auditoría realizada a la empresa.

El sistema

EXTINCIÓN MANUAL Y AUTOMÁTICA PARA COCINAS COMERCIALES:

- SEMAC

Se evalúa favorablemente para la extinción de los riesgos ensayados.

Debe instalarse y mantenerse de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

El sistema se ha ensayado de acuerdo con los ensayos recogidos en el Anexo I. Se ha intentado recoger una cocina tipo, y cubrir el tamaño máximo de riesgos previstos. Queda a criterio del técnico competente la instalación del mismo en cada caso concreto.

INFORME DE ENSAYO SISTEMA AUTOMÁTICO EXTINCIÓN EN COCINAS COMERCIALES

ENSAYOS BASADOS EN LA NORMA UNE 23510:2017

Dirección del Laboratorio: **P.I. OESTE Avda del Descubrimiento, Parc. 15/2 Apdo. Correos 502 30169 San Ginés Murcia**

Informe número: **ETI 1907**

Solicitante: **EXTINCIÓN CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD, S.L. (EXTINCISE)**

IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA / IDENTIFICATION OF MODEL

- Fabricante: **EXTINCIÓN CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD, S.L. (EXTINCISE)**
Dirección: **Camino de los Almendros, s/n Nave 3 P.I. El Mayayo 30120 El Palmar.**

Murcia

Marca y Modelo / Comercial name and Type: **EXTINCISE / SEMAC**

Agente extintor (fabricante, tipo y nombre comercial): **-SOLUCIÓN PARA EXTINCIÓN DE FUEGOS DE CLASE F**

- Carga nominal / Nominal charge: **12 LITROS**

El campo de aplicación de los resultados de cada ensayo queda limitado al mismo o inferior tamaño y al mismo tipo de riesgo ensayado, así como a las características del sistema que afecten a la distribución del agente extintor

**AYUSO ROS
ANTONIO -
34802911R**

Firmado digitalmente por AYUSO
ROS ANTONIO - 34802911R
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, serialNumber=34802911R,
sn=AYUSO ROS,
givenName=ANTONIO, cn=AYUSO
ROS ANTONIO - 34802911R
Fecha: 2020.07.15 14:23:02 +02'00'

**Antonio Ayuso Ros
Director Técnico
Technical Manager**