
EVALUACIÓN TÉCNICA DE IDONEIDAD

Nº EVALUACIÓN TÉCNICA: ETI2202

ORGANISMO HABILITADO DE ACUERDO CON EL R.D. 513/2017:

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL CENTRO TECNOLÓGICO DEL METAL DE LA REGIÓN DE MURCIA

Dirección: *Polígono Industrial Oeste. Avda del Descubrimiento, Parc. 15 30169 San Ginés, Murcia*

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

- **Solicitante:** EXTINCIÓN CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD, S.L.
- **Fabricante:** EXTINCIÓN CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD, S.L.
- **Dirección fabricación:** Camino los Almendros s/n Nave 3 P.I.El Mayayo 30130 El Palmar Murcia
- **Marca y Modelo:** FIRE-EXTIN
- **Agente extintor:** espumógeno AFFF para el combate de fuego de hidrocarburos.
- **Recipiente:** RECIPIENTE para 50 l
- **Carga nominal:** 50 l
- **Uso previsto:** Extinción automática, manual y remota de incendios en zona de repostaje de gasolineras. Combustible: gasolinas y gasóleos comerciales en una zona de hasta 4x3 metros. La velocidad máxima de viento es de 4 m/s (14,4 km/h) con el viento con componentes contrarias a la descarga y 5 m/s (18 km/h) para otras direcciones.

Antonio Ayuso Ros
Director Técnico
Technical Manager

Este documento consta de un total de 68 páginas, incluyendo anexos.
La validez de la presente evaluación técnica de idoneidad es de 5 años, tras la firma digital, condicionada al seguimiento anual del control de producción en fábrica.
Puede consultar la vigencia en www.ctmetal.es