



BUREAU  
VERITAS

Bureau Veritas Certification

## CERTIFICADO BVC DE PRODUCTOS EXTINTORES PORTATILES DE INCENDIOS

Certificado nº: **ES037113-D**

En aplicación del procedimiento de BVC para la certificación de "Extintores portátiles de Incendios" que se corresponde con los requerimientos de las normas UNE-EN 3-7:2004/A1:2008 y UNE-EN 3-10:2010, BVC ha establecido que los productos:

### EXTINTORES PORTATILES DE INCENDIOS

con la designación y características relacionadas en el anexo técnico adjunto a este certificado

Suministrado por:

**EXTINCISE, S.L.**

**C/Camino los almendros, s/n – Nave 3 Pol. Industrial El Mayayo  
30120 EL PALMAR (MURCIA)**

Fabricado por:

**RECIPRESS, S.A.**

**PG Vallegón, 6- 39709 SAMANO-CASTRO URDIALES (Cantabria)**

están sometidos por el fabricante a los ensayos y control de la producción de fábrica y por Bureau Veritas Certification, a la evaluación, el ensayo de tipo y el control de producción y a la vigilancia permanente del control de producción de la fábrica conforme a los requerimientos establecidos en las normas referenciadas en este certificado.

Este certificado permanece válido mientras el producto, las condiciones de fabricación y del control de producción, no hayan cambiado significativamente.

Fecha de emisión inicial: **1 de Octubre de 2008**

Fecha de actualización: **6 de Agosto de 2020**

Fecha de caducidad: **30 de septiembre de 2023**



Mónica Botas  
Directora de Certificación





BUREAU  
VERITAS

Bureau Veritas Certification

## ANEXO AL CERTIFICADO Nº ES037113-D

Marca	Modelo	Tipo Presurización y PS	Agente Extintor (Tipo y Carga)	Tª de Utilización	Eficacias
EXTINCISE	C2	Permanente, 174 bar	CO <sub>2</sub> 2kg	-20°C/+60°C	34B
EXTINCISE	C5	Permanente, 174 bar	CO <sub>2</sub> 5kg	-20°C/+60°C	89B

*Estado de Revisión: 2*

*Fecha de Revisión: 15 de Abril de 2014*

